

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	08.02.2024			
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 85 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА			
Код учреждения	402Ц1197			
ИНН	7811066277			
КПП	781101001			
Период формирования	2023			
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 85 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7811066277 КПП 781101001			
Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу	устранение выявленных нарушений законодательства	05.07.2023 - 24.07.2023	1. в нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок ГБДОУ отсутствуют теневые навесы; 2. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки в овощной кладовой имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; 3. в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы раздевалок, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» имеют дефекты и повреждения; 4. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки раздевалок, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» имеют дефекты и повреждения; 5. в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений групп дошкольного возраста не оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника; 6. в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна, открываемые в летний период помещений всех групп, не оборудованы москитными сетками.	1. Направлено письмо в отдел образования Невского района Санкт-Петербурга о включении в адресную программу на разработку проектно-сметной документации до 01.09.2024. 2. Обеспечена отделка стен и потолков хозяйственным способом. 3. 4. Направлено письмо в отдел образования Невского района Санкт-Петербурга о включении в адресную программу на выполнение ремонтных работ до 01.09.24. 5. Выполнено частично. 6. Планируется закупка и установка до 01.03.2024.