

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	14.03.2025
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 85 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Код учреждения	402Ц1197
ИНН	7811066277
КПП	781101001
Период формирования	2024
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 85 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7811066277 КПП 781101001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу	устранение выявленных нарушений обязательных требований	27.06.2024 - 22.07.2024	- стены и потолки в овощной кладовой, в коридоре 1 этажа имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; - полы раздевалок, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» имеют дефекты и повреждения; - стены и потолки раздевалок, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» имеют дефекты и повреждения; - в горячем цехе пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения тепла (пароконвентомат, жарочный шкаф) не оборудовано местной вытяжной вентиляцией; - качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 05.07.2024 г. из водоразборного крана моечной ванны на пищеблоке, не соответствует требованиям п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, требованиям раздела III Нормативы качества и безопасности воды табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическому показателю (мутность); - на территории групповых площадок ГБДОУ отсутствуют теневые навесы; - качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 05.07.2024 г. из водоразборного крана моечной ванны на пищеблоке, не соответствует требованиям п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, требованиям раздела III Нормативы качества и безопасности воды табл. 3.1, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическому показателю (мутность) и по содержанию химического вещества (железо).	1. Обеспечена отделка полов в раздевалках, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» в соответствии с санитарными требованиями. 2. Обеспечена отделка стен и потолков в раздевалках, групповых, туалетных групп «Подсолнухи», «Цветочки», «Непоседы» в соответствии с санитарными требованиями. 3. Обеспечено качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых, и бытовых целях в соответствии с действующими нормативными требованиями.